



FORMATO

Numero de Documento:
GAV-FOR-FAB-14-01

Versión:
02

Numero de Página:
1 de 1

Título: **REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y PRESION DIFERENCIAL EN ÁREAS CLASE ISO 9**

ÁREA:

Código de termohigrómetro: _____

PARÁMETROS

Temperatura no mayor a:	25°C
Humedad no mayor a:	65%
Presión diferencial no menor de:	0.02 in H ₂ O (Pulgadas de agua)

Mes: _____

Año: _____

DÍA	HORA		HUMEDAD (%)	TEMPERATURA (° C)	PRESIÓN DIFERENCIAL (inH ₂ O)	REGISTRÓ: (FIRMA DE PROCESO)	Vo.Bo SUPERVISOR	Vo.Bo CONTROL DE CALIDAD	OBSERVACIONES
	Matutino	Vespertino							
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									